

素子形式	D1UGR- 12	器具番号		製造番号	
------	-----------	------	--	------	--

[共通項目]

1. 負担

判定基準: 公称値の110%以内

回路	定格	公称値	測定値	測定値	判定
EVT3次回路	V_o	定格値	0.3 VA	mA	VA
ZCT2次回路	I_o	0.2 A	5 Ω	mV	Ω
制御電源	110 V	5 W	mA	W	

2. 電源開閉試験 制御電源入切、低下、上昇にて不動作を確認する。
3. 強制動作試験 強制動作にて表示、接点出力を確認する。
4. ランプテスト ランプテストにてパネル表示を確認する。
5. 自動監視試験 常時監視異常検出動作、点検動作にて異常の無い事を確認する。

判定	
判定	
判定	
判定	

SAMPLE