

素子形式	UOR-52(A)	器具番号		製造番号	
------	-----------	------	--	------	--

## 1. 動作値

要素	整定値	測定値	判定基準
51L	A	A	整定値の±5%以内
	A	A	
	A	A	
	A	A	
	A	A	
	A	A	
	A	A	
51H	A	A	整定値の±10%以内
	A	A	
	A	A	
	A	A	

## 2. 動作時間

電流整定：最小

入力0 → 200%にて

要素	整定値	測定値	判定基準
51LT	(最小整定) s	s	各整定値で最大目盛値に対し $\pm \left\{ \frac{5}{2} \left( 1 + \frac{n}{100} \right) \right\} \%$ 以内 ※詳細判定は備考欄参照
	(最大整定) s	s	
51HT	(最小整定) s	s	
	(最大整定) s	s	

## 備考

(注1) n は任意の整定における最大時間に対する百分率

(注2) 算出誤差値が50ms以下の場合は±50ms以内とする。